

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14 г. МАЙСКОГО»  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
МУНИЦИПАЛЬНЭ КІЭЗОНЭ ШІЭНЫГЪЭ ІУЭХУ ШІАПІЭ  
«ШІЭНЫГЪЭ КУРЫТ ІУЭХУ ШІАПІЭ №14 МАЙ КЪАЛЭ ШЫЩ»  
КЪЭБЭРДЕЙ-БЭЛЬКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ШЫЩ  
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КЪЫРАЛ БИТЕУ БИЛИМ БЕРИУ УЧРЕЖДЕНИЯ  
«МАЙ ШАХАРНЫ ЭЛНИ БИТЕУ БИЛИМ БЕРИУЧЮ ОРТА КАЗНА ШКОЛУ 14»  
361114, КБР, г. Майский, ул. Комарова, 13 «а»  
e-mail: mou-sosh14@mail.ru тел:(86633) 21-8-16

№ 120  
от 03.06.2021

Прокурору  
Майского района  
Кабардино-Балкарской Республики,

на представление  
№10-40-2021 от 17.05.2021

младшему советнику юстиции  
Лукьянову А.В.

Уважаемый Артём Владимирович!

Администрация МКОУ СОШ № 14 г. Майского сообщает, что Представление №10-40-2021 от 17.05.2021 «Об устранении нарушений требований закона о гражданской обороне» рассмотрено с участием помощника прокурора Романенко В.В. на административном совещании Учреждения 01.06.2021 года.

Директор школы Храмшина Г.В. доложила, что факты, отраженные в Представлении, нашли свое подтверждение. В настоящее время исправлены следующие нарушения:

- пути движения к выходам приведены в соответствующий порядок;
- все светильники помещений ЗС ГО оснащены защитными колпаками.

В настоящее время проводится работа по снятию ЗС ГО с учета: летом 2020 года в администрацию Майского муниципального района были поданы все сведения об имеющемся ЗС ГО с целью снятия его с учета. Учреждение имеет паспорт противорадиационного укрытия № 42 от 22.05.2006 года, но ПРУ, расположенное в подвальном помещении дошкольного корпуса «Берёзка», не соответствует требованиям, предъявляемым к ЗС ГО: отсутствуют инженерно-техническое оборудование, автономное электроснабжение, санитарные помещения, защитно-герметические двери др.

В октябре 2020 года комиссией Майского муниципального района проведено обследование ПРУ МКОУ СОШ № 14 г. Майского.

В ходе проведенного обследования Учреждение получило акт № 38 от 19 октября 2020 года, в котором было дано заключение, что объект не является ЗС ГО. В настоящее время ожидается решение о снятии с учета Учреждения, как не соответствующего требованиям защитного сооружения гражданской обороны.

Приложение

1. Копия акта обследования Объекта от 19.10.2020 г., 3 л. в 1 экз..



Директор

Г.В. Храмшина

ПРИЛУЧЕНО

03.06.2021 г.